

# 燃气安全靠大家 双向奔赴更安全

无锡市区燃气管网超8000公里，燃气管网大多埋藏于地下，看不见、摸不着，但它们的安全事关重大。近年来，随着无锡城市建设步伐加快，各类施工项目日益增多，地下燃气管线受到第三方施工破坏事故时有发生，已成为威胁管网安全运行的突出风险隐患。施工时如何预防燃气管道被挖破？这份指南请收好。

扫码查询小程序



## 1、燃气管线查询

动工之前先查询，  
扫码快速又便捷。



## 2、明确施工范围

管线位置要明了，  
野蛮施工要不得。



## 3、签订保护方案

法律法规要知晓，  
签订协议有保障。



## 4、安全交底

盲目施工风险大，  
安全交底要做好。



## 5、标记管道走向

两米内不机械挖，  
安全红线要记牢。



## 6、现场监护人工开挖

施工监护提前约，  
监护不在不动土。

### 多知道一点：

根据《江苏省燃气管理条例》，建设工程开工前，建设单位应当向燃气经营者或者城建档案管理机构查明地下燃气设施的相关情况，燃气经营者或者城建档案管理机构应当在接到查询要求之日起三个工作日内给予书面答复。建设工程施工可能影响燃气设施安全的，建设单位、施工单位应当与燃气经营者协商采取相应的安全保护措施。施工过程中，燃气经营者应当派专业人员进行现场指导。

对于破坏管线，由燃气主管部门责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，对单位处五万元以上十万元以下罚款，对个人处五千元以上五万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

无锡市市政和园林局/宣

| 有奖参与：遇到动土勤上报，拍照定位进系统，排除隐患有奖励，管线保护靠大家！ |